

Предписание № 73/1 /5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад общеразвивающего вида № 15 ст. Родниковской

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, зам. главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Коваленко Алексея Сергеевича № 73 от 29 мая 2019 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» 06. 2019 года с 10 ч.00 мин. до 13ч.00 мин., «27» 06 2019 года с 16 ч.00 мин. до 17ч.00 мин., проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, государственным инспектором Курганинского района по пожарному надзору, майором внутренней службы Ю.А. Ткаченко территорий и помещений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 15 ст. Родниковской, расположенной по адресу Курганинский район ст. Родниковская ул. Курганинская, 172

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ № 15 Пановой И.Е.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№. пред писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты на здание хоз.блока на территории объекта.	ППР в РФ п.61	28.05.2020	
2.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях хоз.блока на территории объекта.	НПБ 110-03 табл. 1	28.05.2020	
3.	Отсутствует система оповещения о пожаре людей в помещениях хоз.блока на территории объекта.	НПБ 104-03	28.05.2020	
4.	Допускается эксплуатация электросветильников без защитных плафонов предусмотренных конструкцией светильника в помещении хоз. блока.	ППР РФ п. 42 «в»	28.05.2020	
5.	На здании не выполнено ограждение на кровле в со-	СНИП 21-01-97*	28.05.2020	

ответствии с <u>ГОСТ 25772</u> . (высота до начала кровли 8,45м)	п. 8.11		
--	---------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Курганинского района по пожарному надзору
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района

«27» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МАДОУ № 15
Панова Ирина Евгеньевна
«27» июня 2019 г.



Ю.А. Ткаченко

Ю.А. Ткаченко

Панова